

○石川県消防用設備等点検済表示登録会員に関する審査基準

※平成 8 年 9 月 27 日決定
平成 9 年 11 月 26 日改正
平成 13 年 4 月 1 日改正
平成 16 年 8 月 3 日改正
平成 25 年 4 月 1 日改正

第 1 趣旨

この基準は、石川県消防用設備等点検済表示制度運用規程（以下「運用規程」という。）第 5 条第 3 項の規定に基づき、一般社団法人石川県消防設備協会（以下「協会」という。）が行う消防用設備等点検済表示登録会員の登録又は登録更新の申請をした者（以下「申請者」という。）の審査の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

第 2 登録審査方法

- 1 消防用設備等点検済表示制度推進要綱（平成 8 年 4 月 5 日付け消防予第 61 号消防庁予防課長通知。以下「推進要綱」という。）第 5（1）に規定する点検業者の要件は、次により審査するものとする。

ただし、（2）イに規定する書類については、必要に応じて添付させるものとする。

- (1) 「消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。」とは、次によるものであること。

ア 消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「有資格者」という。)は、申請者である法人等に所属（事業主を含む。）するものとし、下請人等は除くものとする。

イ 法人等に所属していることを証明できる書類(第三者証明)が添付されていること（例：社会保険被保険者証等の写し）。

ウ 有資格者が保有する資格を証明する免状等（法律で義務づけられている講習等の受講の有無を確認できる部分を含む。）の写しが添付されていること。

- (2) 「適正な点検を行うために必要な機器工具を保有していること。」とは、次によるものであること。

ア 点検を行う消防用設備等ごとに、点検に必要な機器工具を保有していること。

なお、協会又はその他の法人が備えている機器工具を借り受けることができる場合は、当該機器工具を保有しているものとみなすことができる。この場合において、協会以外の法人が備えている機器工具については、賃貸借契約を証明できる書類が添付されていること。

参考として、点検に必要な機器工具の標準的なものを別添「標準消防用設備等点検機器工具一覧表」に示す。

イ 保有している機器工具の製造者名、型式等（校正が義務づけられている機器工具にあつては、校正年月日を含む。）を確認できる書類が添付されていること。

- (3) 「消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。」とは、次によるものであること。

ア 点検業務を円滑に実施することができる人員を保有していること。この場合の点検業務を円滑に実施できる人員とは、概ね次によるものであること。

なお、下請人等（表示登録会員に限る。）を使用する場合は、その事業所名、代表者名等を確認できる書類が添付されていること。

- ① 一人でも点検が可能な消防用設備等—消火器、漏電火災警報器、誘導灯・誘導標識
- ② 二人以上の人員が必要な消防用設備等—①以外の消防用設備等

イ 市町村条例等で届出が義務づけられている場合は、その届出がなされており、それを証明できる書類が添付されていること。

ウ 点検を行うために必要な機器工具及び資機材を搬送するために必要な手段を保有し、それを証明できる書類が添付されていること。ただし、登録更新時は省略することができるものとする。

エ 社会保険（健康保険及び厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労災保険）に加入し、それを証明できる書類が添付されていること。

なお、上記の義務がない場合には、この項目を審査の対象から除くことができるものとする。

オ 必要に応じて連絡がとれる事務所等を有しており、それを証明できる書類（納税証明書等）が添付されていること。ただし、登録更新時は省略することができるものとする。

2 推進要綱第5（2）に規定する点検業者以外の者（自ら点検を実施する防火対象物の関係者）の要件は、前1（1）及び(2)に準じて審査するものとする。

3 運用規程第6条第2項の規定に該当する者については、次により審査するものとする。

(1) 第1号に規定する項目については、申請者、関係行政機関等に照会し、その事実の有無を確認すること。

(2) 第2号に規定する項目については、過去の記録及び関係する都道府県消防設備保守協会等に照会し、その事実の有無を確認すること。

第3 登録更新の審査方法

運用規程第8条第1項の規定により登録の更新を行う場合の審査は、第2に準じて行うものとする。

第4 その他

この基準に定めるもののほか、審査に必要な項目は、協会会長が別に定めることができる。

附 則

この基準は、平成9年4月1日から実施する。

附 則

この基準は、平成9年11月26日から実施する。

附 則

この基準は、平成13年4月1日から実施する。

附 則

この基準は、平成17年4月1日から実施する。

附 則

この基準は、一般社団法人石川県消防設備協会への移行登記が完了した日から施行する。

標準消防用設備等点検機器工具一覧表

次に掲げる設備の点検に必要な機器工具は、設備ごとに括弧内に掲げる消防用設備等に係る点検機器工具に準じて、保有していること。

共同住宅用スプリンクラー設備（スプリンクラー設備）／パッケージ型消火設備（屋内消火栓設備）・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備）／パッケージ型自動消火設備（屋内消火栓設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備）
 ／共同住宅用自動火災報知設備（自動火災報知設備）／住戸用自動火災報知設備（自動火災報知設備）／共同住宅用非常警報設備（非常警報設備）／特定小規模施設用自動火災報知設備（自動火災報知設備）／複合型居住施設用自動火災報知設備（自動火災報知設備）／加圧防排煙設備（排煙設備）

1 各設備共通

器 具 名	仕 様 等	用 途
ドライバー		
プライヤー		
ペンチ		
ニッパ		
スパナ		
ハンマー		
巻尺	計量法に基づくもの	
防爆用安全工具		
懐中電灯		
「点検中」の標識板		
脚立		
安全帽		
安全靴		

2 各施設

(1) 消火器具

器 具 名	仕 様 等	用 途
①消火器保持具(クランプ台)		本体容器固定用
②キャップスパナ		キャップ着脱用
③標準圧力計	0～2 MPa	蓄圧式消火器の指示圧力計の精度点検用
④消火薬剤回収袋		放出試験用
⑤内部照明器・反射鏡		本体容器内部点検用
⑥コンプレッサー	塗装用コンプレッサー、附属品含む	掃除用
⑦メスシリンダ	100ml～1,000ml	消火薬剤試験用
⑧ビーカ	200 ml、500 ml	〃

⑨比重浮ひょう	1.2～1.4、1.4～1.6	〃
⑩pH 試験紙	AZY、ALB 標準変色標含む	〃
⑪はかり	計量法に基づくもの	消火剤質量測定用、加圧用ガス容器質量測定用
⑫耐圧試験機	保護枠を含む	本体容器、キャップの耐圧用
⑬ストップウォッチ		放射時間測定用
⑭温度計	-40℃～+50℃、0℃～100℃	放射時の周囲温度測定用
⑮ガラス容器	500 ml～1,000 ml	消火薬剤点検用
⑯リトマス試験紙		pH 測定用
⑰湿度計		粉末消火剤詰かえ時の周囲湿度測定用

消 火 器 の 種 類									
器具名	水 (潤滑剤 等入り)	強化液	化学泡	機械泡	ハロン 2402	ハロン 1301 1211	二酸化 炭素	粉 末 (加 圧)	粉 末 (蓄 圧)
①	○	○	○	○				○	○
②	○	○		○				○	○
③	○	○		○					○
④								○	○
⑤	○	○	○	○				○	○
⑥								○	○
⑦	○	○		○					
⑧	○	○	○	○				○	○
⑨		○							
⑩		○							
⑪	○	○		○	○	○	○	○注1	○
⑫	○注2	○注2	○注2	○注2				○注2	○注2
⑬	○	○	○	○				○	○
⑭	○	○	○	○				○	○
⑮	○	○	○	○					
⑯		○		○					
⑰								○	○

(注) 1 最少目盛 1 g のもの及び最少目盛 0.1 g のもの

2 製造年から 10 年を経過したもの又は消火器の外形点検において本体容器に腐食等が認められたもの

(2) 屋内消火栓設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		設置確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
消火栓弁用圧力計	40φ・65φ 1.0級	消火栓静圧測定用
圧力計及び圧力計用管路媒介金具	0～1MPa 1.0級	噴霧放水のノズル根元部放水圧力測定用
ピトーゲージ	0～1.5MPa 1.0級	棒状放水のノズル部放水圧力測定用
点検用消防ホース・ノズル	屋内消火栓用 40φ	放水試験用
温度計		水源水温測定用
ストップウォッチ		
消防用ホース耐圧試験機	65φ 媒介金具含む	ホース耐圧試験用

(3) スプリンクラー設備、(30)共同住宅用スプリンクラー設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
送水口接続金具	65φねじ込式、差込式	送水口接続用（消防隊用）
温度計		水源水温測定用
圧力計	0～1MPa	放水圧力測定用
ストップウォッチ		
一斉開放弁試験用ホース等		一斉開放弁試験用
一斉開放弁試験弁開閉用スパナ		〃

(4) 水噴霧消火設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
圧力計	0～1MPa 1.0級	放水圧力測定用
温度計		水源水温測定用
ストップウォッチ		
一斉開放弁試験用ホース等		一斉開放弁試験用
一斉開放弁試験弁開閉用スパナ		〃

(5) 泡消火設備

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
圧力計	0～1MPa 1.0級	放水圧力測定用
ビーカ		発泡倍率測定及び25%還元時間測定用
メスシリンダ	1,000ml（全容量）	〃
泡試料コンテナ	1,400ml	〃
泡試料コレクタ	たん白泡、合成界面活性剤泡 又は水成膜泡	〃
はかり	桿秤5kg以下	〃
ストップウォッチ		〃
透明プラスチック容器	100ml	〃
糖度計		混合比率測定用
電導率計		〃
温度計		水源水温測定用
一斉開放弁試験用ホース等		一斉開放弁試験用
一斉開放弁試験弁開閉用スパナ		〃
消防用ホース耐圧試験機	65φ 媒介金具含	ホース耐圧試験用

(6) 不活性ガス消火設備

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
液化ガスレベルメータ		高圧式貯蔵容器貯蔵薬剤量測定用
はかり	桿秤5～10kg・台秤5～200kg (標準錘10kg、20kg、50kg各2)	高圧式貯蔵容器貯蔵薬剤量測定 用、起動用ガス容器重量測定用
専用スパナ	メーカー仕様による	容器弁開放装置着脱用
試験用ガス	40ℓ以上	低圧式放出試験用及び安全弁作動試験用
	減圧弁つきのもの (3MPaに減圧)	選択弁開放装置試験用、防護区画 の自動閉鎖装置試験用、貯蔵容器 の放出弁試験用
	貯蔵ガス量の10%相当量	総合点検時の放出試験用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
減圧装置	減圧弁、標準圧力計、ストップバルブ、接続管	低圧式放出試験用（窒素ガス使用時）安全弁作動点検用
キャップ・プラグ	メーカー仕様による	総合点検時の管部密栓用
温度計		貯蔵容器設置周囲温度測定用

ストップウォッチ		遅延装置の時間測定用、防護区画の自動閉鎖装置の閉鎖まで及び換気装置停止までの時間測定用
ボンベ運搬車		容器の現場への搬出入用

(7) ハロゲン化物消火設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
液化ガスレベルメータ		蓄圧式貯蔵容器貯蔵薬剤量測定用
はかり	桿秤 5～10 kg・台秤 5～200 kg (標準錘 10 kg×1、20 kg×2、50 kg×3)	蓄圧式貯蔵容器貯蔵薬剤量測定用、起動用ガス容器重量測定用
専用スパナ	メーカー仕様による	容器弁開放装置着脱用
試験用ガス	減圧弁つきのもの (3 MPaに減圧)	選択弁開放装置試験用防護区画の自動閉鎖装置試験用貯蔵容器の放出弁試験用
	貯蔵ガス量の10%相当量	総合点検時の放出試験用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
減圧装置	減圧弁、標準圧力計、ストップバルブ、接続管	放出試験用(窒素ガス使用時)安全弁作動点検用
キャップ・プラグ	メーカー仕様による	総合点検時の管部密栓用
温度計		貯蔵容器設置周囲温度測定用
ストップウォッチ		遅延装置の時間測定用、自動閉鎖装置の閉鎖まで及び換気装置停止までの時間測定用
ボンベ運搬車		容器の現場への搬出入用
ハロンアナライザ		ハロン 1301 ガスの漏洩検知用

(8) 粉末消火設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
はかり	桿秤 5～10 kg・台秤 5～200 kg (標準錘 10 kg×1、20 kg×2、50 kg×3)	消火薬剤重量測定用、加圧ガス容器重量測定用、起動ガス容器重量測定用
専用スパナ	メーカー別による	容器弁開放装置着脱用
試験用ガス	減圧弁つきのもの (3 MPaに減圧)	貯蔵容器の放出弁試験用貯蔵容器の定圧作動装置試験用選択弁開放装置試験用防護区画の自動閉鎖装置試験用
	貯蔵ガス量の10%相当量	総合点検時の放出試験用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用

キャップ・プラグ	メーカー仕様による	総合点検時の管部密栓用
温度計		貯蔵容器設置周囲温度測定用
湿度計		貯蔵容器設置周囲湿度測定用
ストップウォッチ		遅延装置の時間測定用、自動閉鎖装置の閉鎖まで及び換気装置停止までの時間測定用
ボンベ運搬車		容器の現場への搬出入用

(9) 屋外消火栓設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
消火栓弁用圧力計	40φ・65φ 1.0級	消火栓静圧測定用
圧力計及び圧力計用管路媒介金具	0～1MPa 1.0級	噴霧放水のノズル根元部放水圧力測定用
ピトーゲージ	0～1.5MPa 1.0級	棒状放水のノズル部放水圧力測定用
点検用消防ホース・ノズル	屋外消火栓用 65φ	放水試験用
温度計		水源・水温測定用
ストップウォッチ		
消防用ホース耐圧試験機	65φ媒介金具含む	ホース耐圧試験用

(10) 動力消防ポンプ設備

器具名	仕様等	用途
タイヤゲージ		タイヤ圧測定用
比重計	1.10～1.30 0.01目盛	バッテリー比重測定用
直流電圧計	1.0級	バッテリーの端子電圧測定用
ピトーゲージ	0～1.5MPa 1.0級	棒状放水のノズル部放水圧力測定用
点検用消防ホース・ノズル	65φ	放水試験用
温度計	水銀温度計以外のもの	バッテリー電解液温度測定用
消防用ホース耐圧試験機	65φ媒介金具含む	ホース耐圧試験用

(11) 自動火災報知設備、(31) 共同住宅用自動火災報知設備、(32) 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備、(33) 特定小規模施設用自動火災報知設備、(35) 複合型居住施設用自動火災報知設備)

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	250V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流抵抗測定用
加熱試験器	試験器の基準適合品であること	熱式スポット型感知器試験用

加煙試験器	試験器の基準適合品であること	煙式スポット型感知器試験用
マノメータ・ 空気注入試験器(テストポンプ)	試験用ノズル、注入器	差動式分布型感知器(空気管式)測定用
メーターリレー試験器	試験器の基準適合品であること	差動式分布型感知器(熱電対式、熱 半導体式) 試験用
煙感知器用感度試験器	△V式、煙式型試験器の基準適合 品であること。	煙式スポット型感知器感度測定用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
携帯用電話器		電話回路の機能確認用
ストップウォッチ		感知器の作動時間、作動継続時間測定用
減光フィルター	試験器の基準適合品であること	光電式分離型試験用
炎感知器用作動試験器	〃	炎感知器試験用
外部試験器	鑑定品であること	感知器の作動試験用

(11の2) ガス漏れ火災警報設備

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
ストップウォッチ		遅延時間測定用
加ガス試験器	試験器の基準適合品であること	ガス漏れ検知器作動試験用

(12) 漏電火災警報器

器 具 名	仕 様	用 途
絶縁抵抗計	500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計 (クランプメータ含む)		電圧・電流測定用
回路計		接地確認用
漏電火災警報器試験器	0～1,500mA	総合点検時の漏洩電流検出試験用
漏洩遮断器試験器		漏洩電流測定用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用

(13) 消防機関へ通報する火災報知設備

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回路計		設置確認用
火災通報装置用試験装置	簡易交換機	火災通報装置試験用

(14) 非常警報器具及び設備、(14の2) 共同住宅用非常警報設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
インピーダンスメータ		スピーカー回路のインピーダンス測定用

(15) 避難器具

器具名	仕様等	用途
トルクレンチ	0～1,200 kg : c m	アンカーボルト。ナットの締付用
検糸鏡		帆布及び縫目点検用
ノギス		展張部材等の寸法測定用
ストップウォッチ		降下速度測定用
巻尺		寸法・距離測定用

(16) 誘導灯及び誘導標識

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	250V及び500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
照度計	型式承認のある光電池式、光電管式	照度測定用
騒音計		誘導音付のもの音圧測定用
輝度計		高輝度蓄光式誘導標識の輝度測定用

(17) 消防用水

器具名	仕様等	用途
水槽用分銅付巻尺		水量測定用

(18) 排煙設備、(34) 加圧防排煙設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	250V及び500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
クランプメータ		〃
熱線風速計		排煙ファンの風速測定用
加煙試験器	試験器の基準適合品であること	煙式感知器作動試験用
騒音計		音響警報装置の警報音圧測定用
回路計		接地確認用
ストップウォッチ		感知器の作動、継続及び排煙関係の時間測定用
回転計		排煙ファンの回転測定用

(19) 連結散水設備

器具名	仕様等	用途
点検用消防ホース（接続金具付）	65φ、ねじ込式、差込式	選択弁・一斉開放弁試験用
送水口接続金具	〃	送水口接続用

(20) 連結送水管（共同住宅用連結送水管）

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
回転計		電動機回転数測定用
消火栓弁用圧力計	65φ 1.0級	放水口静圧測定用
圧力計及び圧力計用管路媒介金具	65φ 0～1MPa 1.0級	噴霧放水のノズル根元部放水圧力測定用
ピトーゲージ	0～1.5MPa 1.0級	棒状放水のノズル部放水圧力測定用
点検用消防ホース（接続金具付）	65φねじ込式、差込式	放水試験用
ノズル	設計図書の指示と同じもの	〃
送水口接続金具	65φねじ込式、差込式	送水口接続用（消防隊用）
消防用ホース耐圧試験機	65φ媒介金具含む	ホース耐圧試験用
ストップウォッチ		
配管耐圧試験機	動力消防ポンプ、可搬消防ポンプ	配管耐圧試験用

(21) 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）

器具名	仕様等	用途
交流電圧計	100V及び200V	電圧測定用
クランプメータ		電圧・電流測定用

(22) 無線通信補助設備

器具名	仕様等	用途
接続端子プラグ		端子接続確認用

(23) 非常電源（非常電源専用受電設備）

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V、500V、1,000V、2,000V、5,000V	絶縁抵抗測定用
接地抵抗計		接地抵抗測定用
回路計		接地確認用
クランプメータ		電圧・電流測定用
検電器	低圧用、高圧用	通電確認用

(24) 非常電源(自家用発電設備)

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	低圧用 500V、高圧用 1,000V	発電機及び制御盤用
接地抵抗計		接地抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		負荷試験用
周波数計		〃
検電器	低圧用、高圧用	印加電圧確認
ストップウォッチ		始動性能試験用
温度計	水銀温度計以外のガラス製棒状温度計 精度±1℃	始動用蓄電池電解液温度測定用、発電機室の室温測定用
疑似負荷装置	水抵抗装置(通電電流に十分耐え得る容量)	総合点検時の負荷試験用

(25) 非常電源 (蓄電池設備)

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
接地抵抗計		接地抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
比重計	J I S B 7525 精度 0.005	蓄電池電解液比重測定用
温度計	水銀温度計以外のガラス製棒状温度計 精度±1℃	蓄電池電解液温度測定用、蓄電池室又はキュービクル内の温度測定用
スポイト、取ピン		電解液採取用
トルクレンチ		鉛蓄電池接続ボルトナット締付用
模擬負荷装置	放流電流により過熱しない十分な容量	バッテリーの容量試験用

(25の2) 非常電源 (燃料電池設備)

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	500V、1,000V	絶縁抵抗測定用
接地抵抗計		接地抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
検電器	低圧用、高圧用	通電確認用
ストップウォッチ		切替時間測定用
温度計	水銀温度計以外のガラス製棒状温度計：精度±1℃	発電機室の室温測定用

(26) 配 線

器 具 名	仕 様 等	用 途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用
検電器	低圧用・高圧用	

(27) 総合操作盤

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	125V、250V及び500V	絶縁抵抗測定用
回路計		USP等の出力電圧、操作盤電源電圧及び接地線接続測定用
電圧・電流計		電圧・電流測定用

(28) パッケージ型消火設備

器具名	仕様等	用途
キャップスパナ		消火薬剤
吸入ポンプ	比重計付	〃
pH試験紙		〃
透明容器（ビーカー）		〃
てこ秤式測定器	液面計	〃
棒状温度計		消火薬剤、状況
計量器		加圧ガス質量測定用
試験用ガス容器		放射点検

(29) パッケージ型自動消火設備

器具名	仕様等	用途
絶縁抵抗計	500V	絶縁抵抗測定用
回路計		接地確認用
電圧・電流計		電圧電流測定用
キャップスパナ		消火薬剤
吸入ポンプ	比重計付	〃
pH試験紙		〃
透明容器（ビーカー）		〃
てこ秤式測定器	液面計	〃
棒状温度計		消火薬剤、状況
ストップウォッチ		
計量器		加圧ガス質量測定用
試験用ガス容器		放射点検
加熱試験機		感知部

3 試験器の校正時期

試験器の区分	校正時期	試験器の区分	校正時期
加熱試験器及び加煙試験器	10年	加ガス試験器	3年
メーターリレー試験器	5年	炎感知器用作動試験器	10年
煙感知器用感度試験器	3年	外部試験機	5年
減光フィルター	5年	騒音計	5年(メーカー推奨)